

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20; тел.: 8(275) 2-09-96 факс: 8(275) 2-09-96
E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 117

**ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

- об устранении выявленных нарушений законодательства
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами
 о прекращении нарушений обязательных требований
(нужное отметить значком Y)

г. Кингисепп

24.09.2018 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах, главный государственный санитарный врач по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам Ленинградской области Зайцев Олег Борисович, рассмотрев

- материалы дела по акту внеплановой проверки № 1546 от 24.09.2018 г.
 материалы административного расследования на основании определения № ___ от «___» _____

(нужное отметить значком Y)

в отношении МБУ ДО «Кингисеппская ДЮСШ «Юность»

Юридический адрес: 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 3-б

Место нахождения: 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 3-б
реквизиты организации ИНН 4707015591 ОГРН 1024701425407

Сведения о руководителе: руководителем МБУ ДО «Кингисеппская ДЮСШ «Юность» является директор Фоменко В.Н. (распоряжение АМО «Кингисеппский муниципальный район» № 305-р от 06.12.2011 г).

УСТАНОВИЛ:

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МБУ ДО «Кингисеппская ДЮСШ «Юность» в порядке осуществления мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования, за соблюдением законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при рассмотрении представленных документов:

- Распоряжение Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области № 47-01-07-1546-18 от 16.08.2018г.

- Акт внеплановой выездной проверки № 1546 от 24.09.2018 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлено, что предписание № 135 от 30.10.2017 г. не выполнено в установленный срок до 20.08.2018 года, а именно на 21.08.2018 года не выполнен пункт 2.3. указанного предписания, а именно:

- В зале не оборудована механическая приточно – вытяжная вентиляция в соответствии с требованиями, установленными пунктом .6.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей», пунктами 6.1, 6.8 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

Таким образом, выполнение работ при осуществлении деятельности по дополнительному образованию детей спортивной направленности в МБУ ДО «Кингисеппская ДЮСШ «Юность» ведется с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В частности не оборудована система вентиляции и/или кондиционирования воздуха в нарушение требований п. 6.1 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 6.1, 6.8 СП 2.1.2.3304-15

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением № 41 от 04.07.2014 года главного санитарного врача Российской Федерации устанавливают санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.

Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций дополнительного образования.

СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», утвержденные Постановлением № 61 от 28.09.2015 главного санитарного врача Российской Федерации направлены на охрану здоровья граждан, занимающихся физкультурой и спортом при использовании ими объектов спорта. Настоящие санитарные правила обязательны для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта.

Ответственным за неисполнение законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический контроль № 135 от 30.10.2017 г. является юридическое лицо - МБУ ДО «Кингисеппская ДЮСШ «Юность».

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,

ст. 34, 38, 39 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства при осуществлении деятельности по обучению детей в МБУ ДО «КДЮСШ «Юность»

по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.3-б

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- другие мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. В зале оборудовать механическую приточно – вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.6.1, 6.8 СП 2.1.2.3304-15 в срок до 20.08.2019г.

Ответственным за выполнения предписания является юридическое лицо - МБУ ДО «КДЮСШ «Юность» в лице директора Фоменко В.Н.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.


Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
Главный государственный санитарный врач по
Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам
(должность)



О.Б.Зайцев
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание №117 от 24.09.2018г. получил «24» сентября 2018 г.
Директор МБУ ДО «К ДЮСШ «Юность»  Фоменко В.Н.